



Изх. №С-86. (2)/16.06.2025 г.

ДО

Г-Н ИВАН ПАНДЪКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „БАЛКАНКА“

ГР. СОФИЯ

УЛ. „ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ“ №26

ел. поща: info@balkanka.bg

Относно: Сигнал за заустване в река Росица и изградена подпорна стена

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНДЪКОВ,

Във връзка с подаден сигнал от името на Сдружение „Балканка“, заведен с вх. №С-86/14.05.2025 г. на РИОСВ – Велико Търново, Ви информирам, че на 22.05.2025 г. е извършена проверка на място и допълнително изясняване на обстоятелствата по документи, съвместно с експерти на БДДР и общинската администрация, при които се установи следното:

Изградена е стоманобетонна стена по десен бряг на р. Росица с дължина – 28,50 м, височина на надземната част – 1,96 м и дебелина на надземната част – 20 см. Снети са географски координати на двата края на стената: N 42°50'23,74", E 25°05'07,83"; N 42°50'24,47", E 25°05'07,32". В основата на стената е вградена гофрирана ПВИ тръба Ø350, провеждаща дъждовни води от водосток на път ГЛВ2189. Началото на тръбата, след водостока, при шахта с координати: N 42°50'23,68", E 25°05'10,35".

Изградената стена, визуално може да се прецени, че е изградена в имот частна собственост – УПИ III-41,42 в кв. 2, с Валевци, общ. Севлиево, по границата към р. Росица. УПИ съответства на ПИ с идентификатор 13069.525.142, вид територия „урбанизирана“, НТП „ниско застрояване (до 10 m)“. При допълнителни справки е установено, че регулационната и строителната граница на с. Валевци, общ. Севлиево, на изток и юг, граничат непосредствено с р. Росица. Имотът и участъкът от реката попадат в границите на защитена зона BG0001493 „Централен Балкан - буфер“.

За изграждането не е издавано разрешително по ЗВ, липсва разрешение за строеж, както и протокол за строителна линия и ниво. Подпорната стена представлява строеж от шеста категория, предвид което компетентен орган по законността на строителството е Община Севлиево. Компетентният орган е сезиран с привличането на общински представител в проверката.

Във връзка с констатираното строителство, за което не е извършено уведомяване на РИОСВ, ще бъде предприета административнонаказателна мярка в законовия срок.

С уважение



В
Д



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5002 гр. Велико Търново, бул. „Никола Габровски“ № 68, п.к.11

Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org

