



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

X

Изх. №

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

СДРУЖЕНИЕ „БАЛКАНКА“

Email: ivanpandakov@gmail.com

ОТНОСНО: *Постъпил сигнал в РИОСВ-Смолян*

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАНДЪКОВ,

Във връзка с постъпил сигнал вх. № ПО-01-102 от 20.08.2026 г. на РИОСВ-Смолян за замърсяване на р. Давидковска, община Баните от МПП „Рожен милк“ в с. Давидково е извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ-Смолян, БД ИБР-Пловдив и РЛ-Смолян. При проверката е извършен оглед на р. Давидковска и локалното пречиствателно съоръжение (ЛПСОВ) за пречистване на формираните отпадъчни води на МПП, при който е констатирано следното:

1. В точката на заустване няма изтичане на отпадъчни води в р. Давидковска, съгласно Разрешителното за заустване № 33140164/24.02.2015 г. и Решение № РР-4456/14.12.2021 г. за продължение, издадени от БД „ИБР“ – Пловдив, с краен срок на действие 11.04.2027 г.;

2. ЛПСОВ се състои от мазнинозадържател, усреднител, събирателна шахта с помпи на автоматичен режим, флотатор за отстраняване на мазнини с корекция на рН и 160 m³ биобасейн-комбиниран SBR. Установено е, че събирателната шахта с обем около 8m³ след мазнинозадържателя е компрометирана, вследствие на което непречистени отпадъчни води дренират по ската към р. Давидковска и водят до нейното замърсяване и промяна в цвета на водите ѝ. Дренирането на отпадъчните води е на няколко места преди и след точката на заустване в реката (тръбата от снимката).

При проверката са дадени следните предписания:

1. Незабавно преустановяване на дифузното заустване на непречистени отпадъчни води в р. Давидковска – предписанието е изпълнено до края на работния ден (20.08.2026 г.), чрез изграждане на байпасна връзка с цел изолиране на събирателната шахта от ЛПСОВ.

2. Реконструкция на компрометираната събирателна шахта на вход ЛПСОВ – след



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99,

e-mail: riosvm@smolyan.riosv.com, riosv-smolyan@mbox.contact.bg,

<http://smolyan.riosv.com>; ☎ Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100,

0301/60-112, Fax: 0301/60-119



изтичане срока на даденото предписание ще бъде извършена последваща проверка за изпълнението му.

Предвид констатираното нарушение на чл. 126, ал. 1 от Закона за водите на дружеството, експлоатиращо МПП „Давидково“ е изпратена покана за съставяне на АУАН по Закона водите.

С уважение,

X

инж. Екатерина Гаджева
Директор на РИОСВ-Смолян